

Tento grafický podklad je
součástí společného rozhodnutí
ze dne 24. 4. 2024

č.j. S-11-ETA 30278/2024/02PIR
=3=

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR
odbor životního prostředí
Husova náměstí 2938
390 02 Tábor ①

zásobník
vody

vodovod PE 32 mm x 3,0 mm
PE 80 SDR 11 / 1,0 MPa 10 bar
v pískovém loži společně s přívodním
kabelem 5Cx2,5 mm² v délce 80,0 m,
1,1 m pod úrovní terénu
pod základem položit chráničku
HDPE/LDPE 75; dl. 1,0 m


projektovaná
studna

odvzdné písmo studny 12 m dle vyhlášky č. 50/2006 Sb.

18,0

24,9

359/38

Zhotovitel:	Glaukos s.r.o. Koželužská 172, 390 01 Tábor tel.: +420 387 963 107 info@glaukos.cz; www.glaukos.cz	
Stavebník:	XAVEROV, a.s. Kutnohorská 474, 281 63 Kostelec nad Černými lesy	
Akce:	Studna na p.č. 359/38 v k.ú. Balkova Lhota	
Dokumentace:	Projekt	
Název výkresu:	C.3 Umístění studny a vodovodu	
Číslo výkresu:	3	
Datum:	24. 4. 2024	Měřítko: 1 : 500
		Vedoucí zak.: RNDr. Jaroslav Řízek
Aut. projektant:	Ing. Ivan Drobník	Zhotovili: RNDr. Jaroslav Řízek

